

Słupia, dnia 04 sierpnia 2017 roku



Gmina Słupia

Do
Uczestnicy postępowania
przetargowego

PPIN.271.13.2017.JJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

Gmina Słupia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienia, dane techniczne windy, która ma być zamontowana w Urzędzie Gminy, poz 87 w przedmiarze robót

Odpowiedź: Zamawiający informuje, co następuje: winda typu GLF -MRL (bez maszynowni) z aparaturą sterowania i zespołem napędowym - udźwig 320 kg - 4 osoby dla szybu 1330/1400.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Bachura