



Skierniewice, dnia 20 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Słupia
Słupia 136
96-128 Słupia

ZNS.90281.1.45.2024.MK

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, załączoną do pisma Wójta Gminy Słupia znak: RIGKiOŚ.6220.4.1.2024.JR z dnia 12 grudnia 2024 r. (data wpływu 13 grudnia 2024 r.) o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze gm. Słupia”

o d s t ę p u j e

od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Słupia prowadząc postępowanie w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze gm. Słupia*, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Słupia.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,5 km, w systemie grawitacyjno-tłocznym i przepompowniami ścieków wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych przepompowni w obrębie miejscowości Zagórze, Słupia w gm. Słupia.

Włączenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr ew. 139/1 obręb Słupia. Docelowo ścieki zbierane planowaną kanalizacją, odprowadzone zostaną do gminnej oczyszczalni ścieków w Słupi, posiadającej odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości odpadów płynnych. Ilość ścieków, które będą odprowadzane projektowaną kanalizacją wynosi ok. $Q_{sr,d} = 56,5 \text{ m}^3/\text{d}$.

Projektowany system kanalizacji sanitarnej przewiduje zastosowanie rurociągu grawitacyjnego z tworzywa sztucznego z PVC, PE, a rurociągu tłocznego z tworzywa sztucznego z PE. Projektowana kanalizacja zostanie uzbrojona w przepompownię w zbiorniku z betonu, polimerobetonu lub z PE-HD, studnie rewizyjne betonowe, żelbetowe lub z tworzywa sztucznego z polietylenu i studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego PE, PP, PVC. Gwarantuje to szczelność i bezawaryjną pracę systemu kanalizacyjnego.

Planowana inwestycja pozwoli osiągnąć wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi na terenie objętym inwestycją oraz na terenach sąsiednich. Likwidacja szamb cechujących się małą szczelnością oraz słabą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych i zamiana ich na szczelny system kanalizacji sanitarnej przyczyni się do prowadzenia kontrolowanej gospodarki ściekowej, a tym samym polepszenia środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 z późn. zm.), wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po analizie informacji przedstawionych w dołączonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż inwestycja nie generuje powstania odpadów specyficznych, trudnych do utylizacji, ponadnormatywnego hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto nie oddziałuje, w sposób szczególny na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i gruntowe oraz przyrodę.

Z uwagi na przedstawione wyżej założenia projektowe inwestycji oraz analizę wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał, że oddziaływanie inwestycji mieści się w obowiązujących normach prawnych i nie jest zasadnym nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Na niniejszą opinię **zażalenie nie przysługuje.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa