



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

URZĄD GMINY W SŁUPI

wpłynęło dnia

2022 -04- 26

L.dz. 1546
Przyjął: [signature]

Łowicz, dnia 21 kwietnia 2022 r.

P. J. [signature]
26.04.2022
Prezydent

P. [signature]
26.04.2022

[signature]

WA.ZZŚ.5.435.1.144.2022.KP

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Słupia z dnia 18 marca 2022 r., znak: RIGKiOŚ.6220.2.1.2022.JR w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Stanisława Kałużnego reprezentującego Pruszyński-Kałużny Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa IV” o mocy do 4 MW wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach o nr ewid.: 151/5, 152/1, 153, 154/2 obręb Krosnowa, gmina Słupia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Stanisław Kałużny reprezentujący Pruszyński-Kałużny Sp. z o.o., pismem z dnia 23 lutego 2022 r., wystąpił do Wójta Gminy Słupia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Słupia wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa IV” o mocy do 4 MW wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach o nr ewid.: 151/5, 152/1, 153, 154/2 obręb Krosnowa, gmina Słupia.

Przedsięwzięcia polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa IV” o mocy do 4 MW. Inwestycja planowana jest na działce o nr ewid. 151/5, 152/1, 153, 154/2 zajmującej powierzchnię ok 7,13 ha, w miejscowości Krosnowa, gm. Słupia, pow. skierniewicki, woj. łódzkie. Do produkcji energii w jednym etapie należy zainstalować od 5 000 szt. do 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej np. do 800 W. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną umieszczone na stalowych konstrukcjach (tzw. stołach). Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych fundamentów. Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych słupów palowanych na odpowiedniej głębokości. Przewiduje się montaż od 13 do 60 słupów o mocy 60- 300 kW. Kolejnym niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest...



z rozdzielnicami umieszczone w kontenerowych stacjach transformatorowych. W przypadku przedmiotowej inwestycji planuje się posadowienie do 4 stacji transformatorowych o powierzchni ok 25 m² każda oraz łącznej mocy transformatorów ok. 4 MW. Inwestor planuje także postawienie magazynów energii pozwalających na zmagazynowanie energii. Mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą wody zdemineralizowanej. Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem z siatki bez podmurówki. Ogrodzenie składać się będzie ze słupków stalowych wbijanych w grunt, bez podmurówki, ogrodzenia z siatki wraz z niezbędnymi akcesoriami, które będzie zawieszane na wysokości ok. 20 cm nad powierzchnią terenu.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172725879 Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry.

Dla JCWP Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się występowaniem presji rolniczej. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 28 listopada 2016 r.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.



Otrzymują:

- 1) Wójt Gmina Słupia , Słupia 136, 96-128 Słupia
- 2) a/a

