



„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra”

Słupia, dnia 01 sierpnia 2022 r.



Zamawiający:

Gmina Słupia

Słupia 136

96-128 Słupia

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

RIGKiOŚ.271.3.2021.JJ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy w ramach zadania Przebudowa Stacji uzdatniania Wody w msc. Winna Góra Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego stalowego spawanego lub ze stali nierdzewnej o pojemności $V=170m^3$ (gabarytach zgodnych z projektem)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę .

Z up. Wójta Gminy Słupia
Sekretarz Gminy
/-/ Małgorzata Bachura