



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 29 listopada 2022 r.

P. J. Jędrzej
02.12.2022

[Signature]

WA.ZZŚ.5.435.1.487.2022.KP

URZĄD GMINY W SŁUPI
ul. Rynek 10

2022-12-02
Liczba: 013
Przebieg: 12

**Wójt Gminy Słupia
Słupia 136
96-128 Słupia**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Słupia z dnia 31 października 2022 r., znak: RIGKiOŚ.6220.7.1.2022.JR, skierowanego do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem ZZ w Łowiczu*, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym Kartą informacyjną Przedsięwzięcia (zwaną dalej *KIP*),

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Podłęczce” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach: 101, 102 obręb Podłęczce, gmina Słupia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Słupia pismem z dnia 31 października 2022 r., znak: RIGKiOŚ.6220.7.1.2022.JR, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem ZZ w Łowiczu*, o wydanie opinii, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzonym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Podłęczce” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach: 101, 102 obręb Podłęczce, gmina Słupia. Do ww. pisma załączono m.in. KIP oraz kopię wniosku Inwestora.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Słupia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia RM.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej Podłęczce o mocy do 4 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja planowana jest na części działek o nr ewid. 101 i 102, obręb Podłęczce w gminie Słupia, pow. skierniewicki, woj. łódzkie, zajmujących łączną powierzchnię ok 4,5 ha. Na inwestycję wydzielony zostanie obszar ok. 4 ha. Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych. Planowane jest zainstalowanie do 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej do 1200 W (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie zostanie wybrany, mając na uwadze, że moc zainstalowana w panelach nie może przekroczyć 4 MW). Ogniwa fotowoltaiczne zostaną umieszczone na stalowych konstrukcjach (tzw. stołach), pod kątem ok. 15-35° w kierunku południowym lub wzdłuż linii wschód-zachód. Odległość między stołami wynosić będzie ok. 20 cm, a odległość między rzędami wynosiła od 1 do 10 m. Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie na odpowiedniej głębokości. Zamiana prądu stałego wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny następowała będzie w inwerterach. Przewiduje się montaż do 80 szt. inwerterów o mocy do 1000 kW każdy, jednak dokładna moc oraz ilość zostanie odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego. Kolejnym elementem instalacji będą transformatory wraz z rozdzielnicami umieszczone w kontenerowych stacjach transformatorowych. W przypadku przedmiotowej inwestycji planuje się posadowienie do 2 szt. stacji transformatorowych o mocy transformatorów ok 2-4 MW i powierzchni ok. 25 m² każda. Inwestor planuje także instalację magazynów energii. Na koniec teren inwestycji zostanie ogrodzony. Ogrodzenie składać się będzie ze słupków stalowych wbijanych w grunt, ogrodzenia z siatki o oczkach 6 cm x 6 cm.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017272345 Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy.

Dla JCWP Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Teren inwestycji znajduje się w granicy udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 – „Zbiornik Koluszki – Tomaszów”.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

